

Świnoujście, dnia 04.11.2021 r.

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.2.90.2021
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców dotyczące zadania pn.: „Budowa osiedlowego mini parku w dz. Warszów – dostawa i montaż toalety publicznej”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

Zamawiający w Załączniku 7 - TOALETA SYSTEMOWA - RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I BRANŻOWE pisze co następuje "Przekrój B-B, przekrój S:

- stal kwasoodporna nierdzewna gr. 2 mm zabezpieczona środkiem przeciw graffiti kolor naturalny typ 1H18N9
- płyta OSB gr. 1,5 cm
- płyta izolacyjna z włókna drzewnego gr 10cm
- słup i legary - sosna 10 x 10 cm
- membrana wiatroszczelna fasadowa
- pustka wentylacyjna 4 cm
- deska elewacyjna - modrzew gr. 2,5 cm

Przekrój Sw:

- stal kwasoodporna nierdzewna gr. 2 mm zabezpieczona środkiem przeciw graffiti kolor naturalny typ 1H18N9
- płyta OSB gr. 1,5 cm
- płyta izolacyjna z włókna drzewnego gr 10cm
- słup i legary - sosna 10 x 10 cm
- płyta OSB gr. 1,5 cm
- stal szlachetna nierdzewna gr. 2 mm

Przekrój D oraz P - analogicznie wg. ww. schematu

- Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt warstwowych gr 10cm z pianki poliuretanowej? Wewnętrzne powierzchnia ścian wykonane z płyt HPL. Powierzchnie sufitów zmywalne z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze białym. Ścianka działowa w kolorze białym z płyt HPL na konstrukcji stalowej ocynkowanej"

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian z płyt warstwowych pod warunkiem uzyskania zgody projektanta i naniesienia powykonawczo zmian w konstrukcji ścian. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie sufitów z blachy ocynkowanej.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji Miejskich
mgr inż. Rafał Łysiak

nd