



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin

Dział Obsługi Klienta
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 22 444 33 33
e-mail: klient.szczecin@psgaz.pl

Mateusz Skrzyniarz
ul. Motorowa 1/108
04-035 Warszawa

Nasz znak: WH00/0000059522/00001/2022/00000

Szczecin, 29.04.2022

Dotyczy: wniosku z dnia 19.04.2022 o możliwość przyłączenia do sieci gazowej obiektu: 12 BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH zlokalizowany w miejscowości Świnoujście, dz. nr 368/12, 368/13, 368/18

OŚWIADCZENIE o możliwości przyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego

W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy, że istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej ww. obiektu.

Wymagania techniczne:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: wysokometanowy, symbol E
2. Ciśnienie paliwa gazowego:
 - 2.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100 [kPa], maksymalne: 400 [kPa]
 - 2.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa]
3. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 3.1. Gazociąg średniego ciśnienia.
 - 3.2. Materiał: PE, DN 63 [mm]
 - 3.3. Lokalizacja: Świnoujście, Gajowa
 - 3.4. Dodatkowe informacje o miejscu włączenia: brak.
4. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

| Ciśnienie | Materiał-rodzaj | Średnica [mm] | Długość [m] |
|-----------|--------------------|---------------|-------------|
| Średnie | Rura PE 100 SDR 11 | 63 | 95 |
| Średnie | Rura PE 100 SDR 11 | 40 | 155 |

- 4.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

5. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:
Liczba przyłączy: 12 szt.

| Ciśnienie | Moc przyłączeniowa [m ³ /h] | Materiał - rodzaj | Średnica [mm] | Długość [m] | Deklarowane roczne zużycie gazu m ³ /rok |
|-----------|--|-----------------------|---------------|-------------|---|
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 2 | 2000 |
| | | | | | |

| Ciśnienie | Moc przyłączeniowa [m ³ /h] | Materiał - rodzaj | Średnica [mm] | Długość [m] | Deklarowane roczne zużycie gazu m ³ /rok |
|-----------|--|-----------------------|---------------|-------------|---|
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 2 | 2000 |
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 2 | 2000 |
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 2 | 2000 |
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 2 | 2000 |
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 2 | 2000 |
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 2 | 2000 |
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 2 | 2000 |
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 5 | 2000 |
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 5 | 2000 |
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 5 | 2000 |
| Średnie | 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 | 25 | 5 | 2000 |

- 5.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego: brak.
6. Przed realizacją przyłączenia obejmującą prace projektowe i wykonanie przyłącza należy:
- 6.1. złożyć wniosek o Warunki przyłączenia do sieci gazowej wraz z załącznikami:
- 6.1.1. oświadczeniem dotyczącym tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje,
- 6.1.2. planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji szafki gazowej. Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek.
- 6.2. zawrzeć Umowę o przyłączenie do sieci gazowej.
7. Przy projektowaniu budynku oraz innego uzbrojenia nad i podziemnego należy uwzględnić obowiązującą strefę kontrolowaną dla istniejących urządzeń gazowych.
8. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej wymaga zawarcia umów cywilnoprawnych na rzecz PSG sp. z o. o. zawierających zgody na korzystanie z nieruchomości wyrażonych przez właścicieli/użytkowników wieczystych działek, przez które przebiegać będzie przyłącze.
9. Oświadczenie traci ważność po upływie dwóch lat od daty jego wydania, lub z datą wydania warunków przyłączenia.
10. Oświadczenie może służyć do uzyskania warunków zabudowy projektowanego budynku.
11. Oświadczenie nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych przyłączenia.
12. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
13. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej udostępniony jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl, gdzie również mogą Państwo złożyć wniosek za pomocą kanału elektronicznego - Portal przyłączeniowy.

Oświadczenie wydaliśmy w oparciu o Ustawę z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 r. nr 54 poz. 348 ze zm.) oraz Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zm.).

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument został zaakceptowany przez:
DARIUSZ WĘGRZANOWSKI, Kier. Działu Obsługi Klienta
PIOTR DUDKA, Kier. Sekcji Przyłączenia
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Mateusz Kościański