



# Żegluga Świnoujska

ul. Wybrzeże Władysława IV  
12, 72-600 Świnoujście  
tel. +48-91-321-21-40

NIP: 8551478049

REGON: 810504943

Świnoujście, 20.03. 2023 r.

## Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego

1/5 72-600

Świnoujście NIP:

855-15-71-375

której zadania w zakresie objętym zamówieniem realizuje:

## Żegluga Świnoujska

ul. Wybrzeże Władysława

IV 12 72-600 Świnoujście

tel. 91 321 42 67 fax 91 327 99 79

dotyczy:  
ZP/04/2023

### Wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Remont konserwacyjny kadłuba promu Bielik II i Karsibór III*

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania wykonawców

Dot Bielik:

#### Pytanie nr 1

8.3 | Uzupelnienie ubytków farby

- jaką ilość należy przyjąć, czy dopuszczalna jest wycena wstępna szacunkowa ?

#### Odpowiedź:

- Zakres możliwy do ustalenia po otwarciu i zmyciu zbiornika proponuję podanie ceny za uzupelnienie 1 m2 ubytków

Dot Karsibór:

#### Pytanie nr 2

1.3	podłączenie energii elektrycznej, odłączenie (380V,50Hz w doku i przy nabrzeżu). Rozliczenie wg licznika	za postój
-----	--	-----------

- czy/jak podać cenę energii ?

**Odpowiedź:**

- Podane jest 30kW/h i cena za postój w Stoczni - wartość w zależności od planowanego przez Stocznię długości postoju

**Pytanie nr 3**

2.4	ustawić niezbędne rusztowania	oper.
-----	-------------------------------	-------

- w rozumieniu także/lub podnośniki ?

**Odpowiedź:**

- jest to sprawa technologii przyjętej przez Stocznię, Armatora interesuje jakość wykonanych prac, a nie z jakiego sprzętu będą wykonywane

**Pytanie nr 4**

3.1, 5.1	zmyć kadłub wodą słodką
----------	-------------------------

- jak ująć opcję mycie agregatem wysokociśnieniowym (zbitcie muszli i glonów) ( patrz BIELIK II)

**Odpowiedź:**

**3.1 - zmycie kadłuba do stanu umożliwiającego jego piaskowanie lub malowanie** (zbitcie muszli i glonów)

**5.1 - splukanie piasku z kadłuba**

**Pytanie nr 5**

6.1	zmyć hydromonitorem wodą słodką po piaskowaniu
-----	--

- czy zmycie niskim ciśnieniem ?

**Odpowiedź:**

- patrz pkt 5.1

**Pytanie nr 6**

22.5	wymiana uszczelnień podzespołów podwodnych pędnika wg zestawienia
------	---

ze względu na brak opisu prac przyjęto na bazie dostępnej dokumentacji wymianę części 1-11 z listy dostaw) wg poniższego założenia

*De/montaż śruby stałej, uszczelnienia przyśrubowego, tylnej pokrywy rozmontowanie elementów i wymiana części:*

(uwaga: brak umiejscowienia-opisu/rysunku- dla części poz 12-14 z listy dostaw)

W jaki sposób ująć w ofercie w/w uwagi ?

**Odpowiedź:**

**Są to dodatkowe uszczelnienia (np.: uszczelnienia korków)**

**Pytanie nr 7**

26.2	Dopasowanie nowych włazów-
------	----------------------------

Brak uwagi : dostawa Armatora

**Odpowiedź:**

**- włazy dostarcza Armator**

**Pytanie nr 8**

28.2	Remont lotek wewnętrznych przy klapach dziób i rufa szt. 14+14 (zachować jednakową wysokość !)-
------	---

- faktyczny zakres napraw może ulec zmianie po rozmontowaniu , np. prace obróbcze osi lotek etc;

Prosimy o dopuszczenie możliwości defektacji w tej pozycji

**Odpowiedź:**

**- do wyceny jest remont lotek**

**Pytanie nr 9**

**Dodatkowo:**

- Brak zapewne niezbędnej pozycji - jak BIELIKII : Zabezpieczenie anod cynkowych przed malowaniem, po pracach odbezpieczenie ; czy ująć ?

**Odpowiedź:**

**- zabezpieczenie anod powinno być ujęte w technologii malowania, dla Armatora nie odgrywa to roli, podstawą jest aby czystość anod po remoncie była nie gorsza niż ich stan przed przystąpieniem do prac**

**Pytanie nr 10**

- jak ująć , wydaje się niezbędne, malowanie nazw i portu ?

**Odpowiedź:**

**- Nazwa statku i portu w ramach malowania strony zewnętrznej nadburcia (kolor czarny)**

## Pytanie nr 11

W ofercie jest taki punkt

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ogółem wraz z kosztem przebazowania\*:

a) Dla zadania nr 1:

1) netto ..... zł (słownie: ...../100)

2) VAT ..... % ..... zł (słownie: ...../100)

3) brutto ..... zł (słownie: ...../100)

\*w przypadku braku takich kosztów wykreślić

b) Dla zadania nr 2:

4) netto ..... zł (słownie: ...../100)

5) VAT ..... % ..... zł (słownie: ...../100)

6) brutto ..... zł (słownie: ...../100)

\*w przypadku braku takich kosztów wykreślić

Jeśli są koszty przebazowania a w tabeli do wyceny nie ma takiej pozycji to gdzie i w jaki sposób mam umieścić te koszty ?

### Odpowiedź:

**W ofercie należy wskazać cenę wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem przebazowania – jak wyżej w 2 punkcie formularza ofertowego oraz dodatkowo wyodrębnić koszt przebazowania w nawiasie pod ww. zaoferowaną ceną.**

**DYREKTOR**  
**Żeglugi Świnoujskiej**

*Oryginał podpisu w dokumentacji  
postępowania  
mgr Paweł Szykaruk*