

Świnoujście dn .30.05.2023r

PROTOKÓŁ

z kontroli przewodów kominowych

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynku położonym w Świnoujściu przy ul. **Bohaterów Września 39D/5** zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Krystiana Kulesza w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. Nr.89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.


W wyniku kontroli stwierdza się:

1. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom w/w. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
- ~~2. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają w/w przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:~~

Wentylację kuchni lokalu wykonać wykorzystując wolny przewód po piecyku gazowym nr. 1. Kratka wentylacji łazienki podłączona wspólnie w jeden przewód wentylacji z lokalem nr. 2, ze względu na brak wolnych kanałów do wykorzystania wentylację łazienki pozostawić nadal bez zmian w przewodzie nr. 2, zakaz używania w przewodzie nr. 2 wspomagania mechanicznego wentylacji łazienki w lokalu nr 2 i 5.
Szkic podłączeń do kominów na odwrocie

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do kontroli

Mistrz Kominarski
Krystian Kulesza
Pl. Wlk. 10680
tel. 604 209 747



Legenda:

- Wk - wentylacja kuchni
- Wł - wentylacja łazienki
- Pe - piec etażowy

- przewód wentylacji z wkładem
- przewód wentylacji
- przewód spalinowy z wkładem kwasowym
- przewód dymowy z wkładem żaroodpornym

Stan obecny

Nr. przewodu	1	2	3
Nr. lokalu			
8			
5		Wł	
2		Wł	
Piwnica			Pe

Stan zalecany

Nr. przewodu	1	2	3
Nr. lokalu			
8			
5		Wk	Wł
2			Wł
Piwnica			Pe

Rzut podłączeń do przewodów kominowych
 ul. Bohaterów Września 39D/5
 Wykonał: Mistrz Kominarski
 Krystian Kulesza

Mistrz Kominarski
 Krystian Kulesza
 Nr. uw. 19350
 tel. 004 209 747