Dn 32 stal. - INSTALACJA HYDRANTOWA

ZH 1 - PROJEKTOWANY HYDRANT Dn 25mm

R 25,0 m - ZAKRES DZIAŁANIA HYDRANTU Dn 25mm

UWAGA:

INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH WG PN-80/H-74200 ŁĄCZONYCH NA KSZTAŁTKI.

INWESTOR : GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 , 72-600 ŚWINOUJŚCIE				PODPIS
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH "ERGOTECH" mgr inż.Wojciech Zarzeka GDAŃSKA 21J , ŚWINOUJŚCIE email:wojtekzarzeka@poczta.onet.pl tel. + 48 506 051 182	Projektant	mgr inż. Wojciech Zarzeka	62/Sz/2002	
	Sprawdzający	mgr inż. Bogusław Wołczecki	9/81/Gw	
OBIEKT: WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY UL.BIAŁORUSKIEJ NR 2 W ŚWINOUJŚCIU . DZIAŁKA NR : 240/3 - OBRUB NR 12.				DATA: KWIECIEŃ 2012
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY. BRANŻA SANITARNA - WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.				SKALA: 1:100
TREŚĆ : RZUT I PIĘTRA - WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.				RYS. NR 3
PROJEKT WYKONANO PRZY UŻYCIU AUTOCAD LT 2004 NR LICENCJI 341- 44292187				