



— Dn 32 stal. — - INSTALACJA HYDRANTOWA

ZH 1 - PROJEKTOWANY HYDRANT Dn 25mm

- ZAKRES DZIAŁANIA HYDRANTU Dn 25mm

UWAGA:

INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH  
OCYNKOWANYCH WG PN-80/H-74200  
ŁĄCZONYCH NA KSZTAŁTKI.

INWESTOR : GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 , 72-600 ŚWINOUJŚCIE		PODPIS
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH "ERGOTECH" mgr inż. Wojciech Zarzeka GDANSKA 21J , SWINOUJSCIE email:wojkezarzeka@poczta.onet.pl tel + 48 506 051 182	Projektant mgr inż. Wojciech Zarzeka	62/Sz/2002
	Sprawdzający mgr inż. Bogusław Wolczeki	9/81/Gw

OBIEKT: WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA W BUDYNKU  
SZKOLEY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY UL. BIAŁORUSKIEJ NR 2 W ŚWINOUJŚCIE.  
DZIAŁKA NR : 2403 - OBRĘB NR 12.

DATA:  
KWIECIEŃ  
2012

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY.  
BRANŻA SANITARNA - WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.

SKALA:  
1:100

TREŚĆ : RZUT II PIĘTRA - WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.

RYS. NR 4

PROJEKT WYKONANO PRZY UŻYCIU AUTOCAD LT 2004 NR LICENCJI 341-44292187