

Opis Przedmiotu Zamówienia

pn.: „Wykonanie remontu kotłowni na paliwo stałe w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

I. Przedmiot zamówienia: odpowiada następującym kodom CPV: 50720000-8

II. Zamówienie obejmuje:

- wymianę uszkodzonego pionowego wymiennika c. w.u. o pojemności 100-120 dm³,
- wymianę otwartego naczynia wzbiorczego,
- czyszczenie i konserwację kotła grzewczego typ RiCo 40 kW (prod. LUMO),
- wymianę instalacji przyłączeniowej wymienników ciepłej wody (wraz z armaturą zabezpieczającą),
- płukanie instalacji grzewczej i grzejników,
- wymianę pompy ładującej wymiennik i pompy cyrkulacyjnej cwu (wraz z zegarem sterującym i termostatem),
- dobór i wymianę pompy obiegowej centralnego ogrzewania budynku administracji Schroniska,
- wymianę istniejących odpowietrzników automatycznych wraz z kulowymi zaworami odcinającymi,
- kontrolę zaworów regulacyjnych (równoważących) na poszczególnych odcinkach instalacji grzewczej,
- montaż dodatkowych odpowietrzników (instalacji odpowietrzającej) na końcówce instalacji grzewczej
- wykonanie próby szczelności nowej instalacji,

Uwaga: przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wizję lokalną na terenie obiektu Schroniska

III. Dokumentacja zdjęciowa



Fot. 1. Kocioł grzewczy




Fot.2.Tabliczka znamionowa kotła



Fot. 3. Sterowanie kotła



Fot.4. Pionowy wymiennik cwu



Fot. 5 . tabliczka znamionowa



Fot. 6. Podłączenie wymienników cwu



Fot. 7. Instalacja przyłączeniowa (w głębi pompa cyrkulacyjna i zegar sterujący)



Fot. 8. Rozdzielacz z automatyką sterującą



Fot. 9. Pompa cyrkulacyjna z zegarem



Fot. 10. Pompa ładująca na wymiennik cww



Fot. 11. Pompa obiegowa centr. ogrzewania



Fot. 12. Termostat cwu podgrzew. pojemność.



Fot. 13. Wyjście instalacji grzewczej z kotłowni (odpowietrzenie) i rury zabezpieczenia kotła

.....
miejsowość i data, pieczęć firmy

.....
podpisy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych