

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie którego przedmiotem jest dozór techniczny i konserwacja instalacji i urządzeń systemu bezpieczeństwa sygnalizacji włamania na Targowisku Miejskim w Świnoujściu ul. Kollątaja 4a w tym:

- rekonfiguracja informatyczna systemu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy,
- ustawienie optymalnych parametrów zapisu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy,
- konserwacja wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego sygnalizacji włamania (10 szt. kamer i 26 szt. czujek) raz na 3 miesiące lub według potrzeb.

W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

- a) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
 - b) sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich,
 - c) sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują sprawnie,
 - d) sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych,
 - e) sprawdzenie poprawności działania urządzeń transmisji alarmu ze stacją monitorowania,
 - f) sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów optycznych i akustycznych,
 - g) sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,
- pierwszy przegląd Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy.
- śledzenie poprawności działania całości systemu na bieżąco,
 - wszelka pomoc przy zgrywaniu materiału na potrzeby Policji oraz innych służb porządkowych w terminach określonych przez Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące prowadzenie książki rejestru zdarzeń oraz raz w miesiącu protokolarne potwierdzenie wykonywanych prac z przeglądu technicznego systemu monitoringu i raz na kwartał protokół z przebiegu prac konserwacyjnych stanowiących załącznik do wystawionej faktury.

Wyposażenie obiektu w system sygnalizacji w skład którego wchodzi:

w pomieszczeniu monitoringu :

- serwer NVR VS-2100 szt. 1
- switch SP 6008 P MICRONET szt. 1
- UPS ARES 1600 RACK FIDENTRONIK szt. 1
- monitor UE 32 EH5000 SAMSUNG szt. 1
- klawiatura komputerowa szt. 1
- szafa RACK szt. 1

w alejkach Targowiska :

- kamera bullet IP 8332 VIVOTEK szt. 2
- kamera FE 8171 VIVOTEK szt. 1
- kamera fisheye FE 8172 VIVOTEK szt. 1
- kamera łopatkowa DS-2CD 2720 F-1 HIKVISION szt. 1

- kamera IP 1080 P szt.3
- kamera HIKVISION DS.-2CD1020 szt.2
- puszka montażowa DS-1280 ZJ-DM 21 HIKVISION szt. 1

instalacja systemu bezpieczeństwa sygnalizacji włamania i napadu:

- centrala alarmowa NEO DSC 64 HS2064 szt. 1
- klawiatura LCD DCS HS2LCD szt. 1
- akumulator 12V 18Ah Żelowy do regulacji prądu ładowania szt. 2
- exspaner wejść NEO DSC HSM 2108 szt. 3
- czujka zewnętrzna WOTCHOUT RK315DT szt. 26
- sygnalizator zewnętrzny, wewnętrzny kpl. 1
- czujka ruchu pir LC100 szt. 2
- zasilacz expanderów linii HSW2204 szt. 1
- sygnalizator załącz/wyłącz optyczny szt. 1
- zasilacz expanderów linii NEO KSM2300 szt. 1
- obudowa centrali AWO200 szt. 2