

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_zmiana_1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie którego przedmiotem jest dozór techniczny i konserwacja instalacji i urządzeń systemu bezpieczeństwa sygnalizacji włamania na Targowisku Miejskim w Świnoujściu ul. Kollątaja 4a w tym:
 - a) rekonfiguracja informatyczna systemu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy,
 - b) ustawienie optymalnych parametrów zapisu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy,
 - c) konserwacja wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego sygnalizacji włamania (8 szt. kamer i 26 szt. czujek) raz na 3 miesiące lub według potrzeb.
2. W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
 - a) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
 - b) sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich,
 - c) sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują sprawnie,
 - d) sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych,
 - e) sprawdzenie poprawności działania urządzeń transmisji alarmu ze stacją monitorowania,
 - f) sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów optycznych i akustycznych,
 - g) sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,
 - h) śledzenie poprawności działania całości systemu na bieżąco,
 - i) wszelka pomoc przy zgrywaniu materiału na potrzeby Policji oraz innych służb porządkowych w terminach określonych przez Zamawiającego.
3. Pierwszy przegląd Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące prowadzenie książki rejestru zdarzeń oraz raz w miesiącu protokolarne potwierdzenie wykonywanych prac z przeglądu technicznego systemu monitoringu i raz na kwartał protokół z przebiegu prac konserwacyjnych stanowiących załącznik do wystawionej faktury.
5. Wyposażenie obiektu w system monitoringu i sygnalizacji, w skład którego wchodzi:
 - a) rejestrator sieciowy DAHUA NVR 4216-4KS2 – szt. 1,
 - b) monitor UE32EH 5000 Samsung – szt. 1,
 - c) kamera DAHUA 2MP DH-IPC-HFW 2231S – szt. 1,
 - d) kamera DAHUA 2MP DH-IPC-CD1C20 – szt. 1,
 - e) kamera VIVOTEK IP 8332 – szt. 1,
 - f) kamera VIVOTEK FE 8172 – szt. 2,
 - g) kamera HIKVISION DS-2CD 2720 F-1 – szt. 1,
 - h) kamera HIKVISION DS-2CD 1021-I – szt. 1,
 - i) kamera IP 1080 P – szt. 1,
 - j) kamera HIKVISION 2CD 1020 – szt. 1,
 - k) UPS ARES 1600 RACK FINDENTRONIK – szt. 1,
 - l) SWITCH POE IPOX PX-SW8-P120 – szt. 1,
 - m) SWITCH POE IPOX PX-SW4-P60 – szt. 1,
 - n) Router TP LINK ARCHER A8 szt. 1.