



OZNACZENIA

- - Instalacja hydrantowa - rury stalowe gwintowane podwójnie ocynkowane
- - - - Instalacja hydrantowa - rury stalowe gwintowane podwójnie ocynkowane - prowadzona pod stropem
- H25W-30 - Hydrant wewnętrzny DN25 podłynkowy:
 - *szafa hydrantowa wnetkowa
 - *zwijadło z nawiniętym węzłem półsztywnym Ø25
 - *o długości 30mb i i prądownicą PWh 25 (połączona z węzłem),
 - *łącznik (węzł łączący),
 - *zawór hydrantowy ZH 25
- - Projektowana obudowa G-K
- - - - Zasięg projektowanego hydrantu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	"IS" Inżynieria Sanitarna Hubert Ratowicz ul. Serbska 6/4, 73-110 Stargard NIP:5941546225 Tel. 697-262-343 e-mail: hratowicz@wp.pl	
TEMAT:	WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŚWINOUJŚCIU	FAZA PW
INWESTOR:	GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE, 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5	
ADRES:	Ul. Piastowska 55, 72-600 ŚWINOUJŚCIE, DZ. NR 388/4 obr. 0006 Świnoujście Identyfikator działki: 326301_1.0006.388/9	
TYTUŁ RYS.:	Rzut poddasza. Instalacja hydrantowa	Grudzień 2022 SKALA 1:100 S5 PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Milejszo Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynierskiej branży sanitarnej upr. nr PCW0284PWBS16	NR STRONY