



**OZNACZENIA**

- - Instalacja hydrantowa - rury stalowe gwintowane podwójnie ocynkowane
- - - - Instalacja hydrantowa - rury stalowe gwintowane podwójnie ocynkowane - prowadzona pod stropem
- H25W-30** - Hydrant wewnętrzny DN25 podtynkowy:  
 \*szafa hydrantowa wnekowa  
 \*związko z nawiniętym węzłem półsztywnym Ø25 o długości 30mb I i prądownicą PWh 25 (połączona z węzłem),  
 \*łącznik (węzł łączący),  
 \*zawór hydrantowy ZH 25
- - Projektowana obudowa G-K
- - - - Zasięg projektowanego hydrantu

Na odejściu zamontować na istniejącej instalacji bytowej zamontować:  
 zawór odcinający DN50;  
 zawór antyskażeniowy DN50;  
 zawór odcinający DN50;  
 zawór pierwszeństwa DN50;  
 zawór odcinający DN50.

Na odejściu zamontować na projektowaną instalację bytową zamontować zawór pierwszeństwa DN50.  
 Przed i za zaworem pierwszeństwa zamontować zawory kulowe DN50

Istniejące przyłącze wodociągowe - zamontować zawór odcinający DN65

<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</b>	"IS" Inżynieria Sanitarna Hubert Ratowicz ul. Serbska 6/4, 73-110 Stargard NIP:5941546225 Tel. 697-262-343 e-mail: hratowicz@wp.pl	
<b>TEMAT:</b>	WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŚWINOUJŚCIU	FAZA PW
<b>INWESTOR:</b>	<b>GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE, 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5</b>	
<b>ADRES:</b>	Ul. Piastowska 55, 72-600 ŚWINOUJŚCIE, DZ. NR 388/4 obr. 0006 Świnoujście Identyfikator działki: 326301_1.0006.388/9	
<b>TYTUŁ RYS.:</b>	Aksonometria instalacji hydrantowej	Grudzień 2022 SKALA 1:100 <b>S6</b>
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	mgr inż. Piotr Milejszo Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynierskiej branży sanitarnej upr. nr <b>POMC234/PWBS16</b>	PODPIS
		NR STRONY