

znak sprawy: BTI 271.2.17.2024

Świnoujście, dnia 2024-07-09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BTI 271.2.17.2024

dot. montażu dwóch klimatyzatorów, zakupu i montażu pompy zanurzeniowej

1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna Urzędu Miasta prowadząca postępowanie): Biuro Technologii Informatycznych
2. Dane do kontaktu: wszymanowski@um.swinoujście.pl tel. 691 441 186
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 - A) montaż oraz serwis utrzymaniowy (naprawy i przeglądy serwisowe) w okresie pogwarancyjnym przez okres 48 miesięcy od zamontowania dla urządzeń klimatyzacyjnych:
 - Aa) MDV MSR23U-18HRDN1-QRC4W (konieczność wykonania przewodów łączących jednostki klimatyzatora) – montaż w budynku Urzędu Miasta ul. Wojska Polskiego 1/5 w pomieszczeniu Skarbnika na I-szym piętrze, – dostępne do oględzin w godzinach pracy urzędu po uprzednim umówieniu telefonicznym (Sekretariat I),
 - Ab) KAISAI: KWX-18HRGI + KWX-18HRGO (konieczność wykonania przewodów łączących jednostki klimatyzatora) – montaż w budynku Urzędu Miasta ul. Wyspiańskiego 35, - piętro II, korytarz pomiędzy pokojami 306 i 302 – dostępne do oględzin w godzinach pracy urzędu,
 - a) Montaż klimatyzatorów musi zostać wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie, przez specjalistyczną firmę zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń,
 - b) Montaż klimatyzatora nie może spowodować uszkodzenia konstrukcji budynku,
 - c) Odprowadzenie wody – skroplin może być wykonane do kanalizacji lub do pojemnika na skropliny. Niedopuszczalne jest odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku.
 - d) Instalacji rozprowadzającej czynnik chłodzący nie wolno chować w ściany zewnętrzne budynku.
 - e) Przejścia przez ściany i stropy powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.
 - f) Klimatyzator winien być podłączony do instalacji elektrycznej lokalu.
 - g) Specjalistyczna firma dokonująca montażu powinna:
 - rozruch klimatyzatorów poprzedzić testami szczelności instalacji,
 - po zakończeniu montażu przewody elektryczne poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
- B) zakup i montaż automatycznej mini pompy zanurzeniowej [np. TIPI 250 Auto 230V Omnigena lub podobna] w pomieszczeniu serwerowni. Na pompę przygotowany jest otwór w podłodze o wymiarach 30 cm / 30cm / 30 cm, odległość od podłogi do okna, przy którym

będzie wylot w linii prostej to ok. 2,5m. Grubość muru, przez który należy wykonać odpływ – ok. 1m (nie odbiega od grubości innych ścian budynku). Odpływ musi być zabezpieczony przed ‘cofaniem się’ wody i oczywiście możliwością zalania pomieszczenia. Pomieszczenie do wglądu po uprzednim umówieniu telefonicznym (BTI - tel. 691 441 186).

Zdjęcia:

https://cloud.um.swinoujscie.pl/BTI/srv_pompka/1.jpg

https://cloud.um.swinoujscie.pl/BTI/srv_pompka/2.jpg

4. Kryteria oceny ofert:

a) wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie najniższej ceny, pośród ofert spełniających wszystkie wymagania.

5. Data realizacji zamówienia: 26 lipca 2024

6. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 2 lata

7. Forma oferty. Sposób składania oferty:

a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;

b) zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla 3A i 3B

c) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;

d) ofertę należy złożyć w formie podpisanych dokumentów (podpis elektroniczny, lub skan z podpisem odręcznym). Ofertę należy przesłać na adres e-mail z danych do kontaktu

e) termin złożenia oferty: do dnia 12 lipca 2024 godz. 12:00;

f) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

8. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: BTI, godz.12:00 2024-07-12;

9. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

10. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.

.....

podpis

kierownika komórki organizacyjnej

sporządził: Wiktor Szymanowski

Załączniki:

1. Formularz ofertowy;

2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych